

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****по делу об административном правонарушении № 107**

«09» июня 2015 г.

г. Тюмень

Я, государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору, инспектор отделения надзорной деятельности Отдела надзорной деятельности №13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Семенов Денис Евгеньевич, рассмотрел в Отделе надзорной деятельности №13 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области, расположенном по адресу: г. Тюмень ул. Московский тракт, 39, материалы по делу об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) от 08.06.2015 г.

в отношении:

1. Фамилия, имя, отчество- Белоусов Валерий Анатольевич
  2. Дата и место рождения- 21.02.1966, республика Казахстан г. Усть-Каменогорск
  3. Адрес места жительства- г. Тюмень, ул. Щербакова, д.106 кв.9
  4. Место работы (учёбы)- ООО «Управляющая компания «Жилищный стандарт»
  5. Занимаемая должность – главный инженер
  6. Заработная плата (иной заработок)- не указал
  7. Документ, удостоверяющий личность - паспорт РФ: серия 7110, № 835264, выдан отделом УФМС России по Тюменской области Центрального АО города Тюмени, 29.03.2011
  8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности- не привлекался
- Дело рассмотрено в присутствии Белоусова Валерия Анатольевича .

**УСТАНОВИЛ:**

Инспектором ОНД № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Семеновым Денисом Евгеньевичем проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях жилого многоквартирного, 16-этажного дома, расположенного по адресу: г. Тюмень ул. Пролетарская, 111. Данный жилой дом находится в управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании «Жилищный стандарт».

При проведении проверки 03.06.2015 г. в 14 час. 00 мин., в отношении ООО «Управляющей компании «Жилищный стандарт», выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

В нарушение Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно, п. 55- не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода в здании.

В нарушение Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно, п.57- не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями

В нарушение Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно, п.59 -не обеспечил исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом на пожарных насосах-повысителях, с занесением в журнала даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

**чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

В нарушение Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно, п.61. - не обеспечил исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно автоматических установок сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации).

В нарушение Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), а именно, п.63. -не обеспечил выполнение

